Zertifikat

BetteFlat als barrierefreies Produkt

Geprüft durch DIN CERTCO nach DIN 18040-2:2011-09

BETTE

DIN CERTCO
Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	**Bette GmbH & Co. KG** **Heinrich-Bette-Str. 1** **33129 Delbrück** **DEUTSCHLAND**
Produkt	Barrierefreie Produkte
Typ, Modell	Duschfläche 3372 BetteFlat 18040
Prüfgrundlage(n)	DIN 18040-2:2011-09 Zertifizierungsprogramm Barrierefreie Planungen, Bauten und Produkte (2015-07)
Konformitätszeichen	BARRIEREFREI DIN Geprüft
Registernummer	P1B100
Gültig bis	2027-02-28
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

2023-10-30

Dipl.-Biol. Katharina Vehring, M. Eng.
Zertifizierungsstelle

GESELLSCHAFT FÜR KONFORMITÄTSBEWERTUNG MBH DIN CERTCO

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11125-01-01

DIN

DIN CERTCO
Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

ANHANG

Zertifikat

P1B100 von 2023-10-30

Technische Angaben

Beschreibung:
Die Duschfläche 3372 BetteFlat 18040 in Verbindung mit dem vollflächig aufgebrachten Oberflächenbelag „BETTEANTIRUTSCH PRO" mit einer Bewegungsfläche von 50% im Maß von 1200 mm x 1200 mm erfüllt bei niveaugleichem Einbau die Maßgaben der DIN 18040-2 für barrierefrei nutzbare Wohnungen (nicht jedoch die Maßgaben der DIN 18040-2 R für barrierefrei und uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbare Wohnungen R).

Da der Einbau der BetteFlat flächenbündig zum Fußbodenbelag erfolgt und das Gefälle in der gesamten Breite von 1200 mm und in der Tiefe von 600 mm maximal 2 % beträgt, können bis zu 50 % in die Bewegungsfläche des Badezimmer einbezogen werden. Auch im Bereich der Bewegungsflächen mit einem Gefälle von maximal 2 % bietet die BetteFlat nach Angaben des Herstellers einen sicheren Wasserablauf.

Oberflächen: „BETTEANTIRUTSCH PRO"

Einbauart: Bodeneben

Außenform: Quadrat

Abmessung: 1200 mm x 1200 mm

Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle

Dagmar Lautsch-Wunderlich
Podbielskiallee 19
14195 Berlin
DEUTSCHLAND

Prüfbericht(e)

Gutachten von 2023-10-26

Bette GmbH & Co. KG
Heinrich-Bette-Straße 1
33129 Delbrück
Germany
T +49 5250 511–0
F +49 5250 511–130
info@bette.de

www.my-bette.com